Фасад в осях 6-1

Фасад в осях 1-6

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Поз. отделки	Наименование элементов фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или образец колера	Площадь м²	Примечания
1	Участки наружных стен, откосы оконных проемов	Лёгкая штукатурная система с последующей покраской дисперсионно -силикатной фасадной краской		966,80	NATURWEIB
2	Участки наружных стен, откосы оконных проемов	Лёгкая штукатурная система с последующей покраской дисперсионно -силикатной фасадной краской		248,20	AMBER 125
3	Участки наружных стен, откосы оконных проемов	Лёгкая штукатурная система с последующей покраской дисперсионно -силикатной фасадной краской		478,40	VELVET 10
4	Цоколь	Лёгкая штукатурная система с последующей покраской дисперсионно -силикатной фасадной краской		212,40	FERRO 25
5	Экраны лоджий	Покраска дисперсионно -силикатной фасадной краской		162,40	AMBER 125
6	Экраны лоджий	Покраска дисперсионно -силикатной фасадной краской		81,20	VELVET 10
7	Участки наружных стен входной группы, откосы оконных проемов	Лёгкая штукатурная система с последующей покраской дисперсионно -силикатной фасадной краской		27,60	FERRO 25
8	Окна	ПВХ (снаружи/изнутри), отделка заводская			RAL 9016(белый)
9	Витражи лоджий	ПВХ профиль, отделка заводская			RAL 9016(белый)
10	Металлические двери (выходы на улицу 1 этажа)	Алюминиевый профиль, отделка заводская			RAL 7005
11	Металлические двери (входы в помещения подвала)	Стальной профиль, отделка заводская			RAL 7005
12	Подпорные стены входного крыльца, приямков, входов в подвал	Поверхность - бетонная, окраска наносиликоновой фасадной краской в 2 слоя по грунтовке		83,50	Цвет серый
13	Покрытие козырька над входом	Улучшенная штукатурка,покраска дисперсионна-силикатной фасадной краской		116,20	VELVET 10
14	Участки наружных стен, откосы оконных проемов	Лёгкая штукатурная система с последующей покраской дисперсионно -силикатной фасадной краской		128,60	PALAZZO 345

Согласовано
26.01.2023
Управление архитектуры и строительства

6. Все квалификационные технические характеристики закупаемых отделочных материалов должны документально подтверждаться сертификатами соответствия, протоколами независимых лабораторных испытаний. Межремонтный срок эксплуатации применяемых красок должен быть не менее 10 лет, что должно подтверждаться результатами независимого мониторинга ранее крашенных в Беларуси объектов.
7. Все ссылки на производителей / марки строительных материалов в проекте указаны как технические ориентиры отбора лучших предложений поставщиков и для корректного расчета сметной стоимости, объемов необходимых отделочных материалов. Данные ссылки не исключают возможности применения альтернативных отделочных материалов с равноценными либо лучшими техническими показателями.
8. Требования к техническим показателям красок (СТБ 1197-2008):
   -стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20 ± 2°С, не менее 24 ч;
   -степень перетира,не более 70 мкм;
   -условная светостойкость покрытия,не более 24 ч;
   -адгезия покрытия к основанию,не менее (2,0 МПа);
   -морозостойкость покрытия, не менее 50 циклов;
   -пожароопасность - не менее 0,013 кг\м**2*Гц
   -атмосферостойкость - не менее 100 циклов.
9. Металлические элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76, за два раза, по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина покрытия 80 мкм.
10. Окраску стен производить строго по технологии и рекомендациям фирмы-изготовителя победителя в результате тендерных торгов.
11. Откосы окон окрасить в цвет примыкающих стен фасадов.
12. Выбор фасадных декоративных материалов выполнить согласно ТКП 45-6.07-298-2013.
13. Все отделочные работы производить в соответствии с нормами ТКП 45-1.03-311-2018 "Отделочные работы. Основные требования".

1. Цветовая гамма принята по каталогу «CAPAROL System 3Plus.Металлические изделия подобраны по каталогу RAL classic.
2. Изображение цвета соответствует натуральному в пределах возможностей цветопередачи печатного оборудования.
3. Окраску фасада выполнить в 2 слоя фасадными «силикатными» красками с основным силикатным связующим (код ТН ВЭД ТС - 3209900000) классов W3, V1 СТБ EN 1062. Суммарный расход краски на 2 слоя - 0,6 кг\м2.
4. С целью обеспечения силикатизации дисперсионно-силикатных красок с окрашиваемыми минеральными поверхностями следует в соответствии с пунктом п. 3.4 ТТК 1020874.57.07-2012 на производство малярных работ применять только грунтовочные материалы на химически однородном связующем - силикатном (жидкое калийное стекло).
5. Колеровку фасадных красок должны выполняться только неорганическими пигментами с максимальной стойкостью к воздействию ультрафиолета и щелочной среды согласно требованиям раздела 7.5 ТКП 45-6.07-298-2013.

Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подпись	Дата	22-ПР/22-01-АР		
						"Многоквартирный жилой дом в аг. Хатежино Хатежинского сельсовета" Хатежинского сельсовета"		
Разработал		Рашчик			03.23	Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Шкиль			03.23		С	27	
Утвердил		Шкиль			03.23	Фасад в осях 6-1 Фасад в осях 1-6. Цветовое решение.	ООО "АктиВПроектГрупп" г. Минск		
Норм.контр.		Чубная			03.23				

Формат А2х3

СОГЛАСОВАНО:

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.